



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому району Ярославской области
152901. Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)


**Предписания № 87/1/1(53)
но устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципального общеобразовательного учреждения Милюшинская средняя
общеобразовательная школа.**

**В лице законного представителя: директора МОУ Милюшинская средняя
общеобразовательная школа – Козловой Ирины Геннадьевны.**

В период с 17 мая 2017 года по 06 июня 2017 года на основании распоряжения главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. №87 от 26.04.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная и документарная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Милюшинская средняя общеобразовательная школа расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, деревня Милюшино, ул. Приморская, д.13. (Юридический адрес: Ярославская область, Рыбинский район, деревня Милюшино, ул. Приморская, д.13, ИНН 7610041040, ОГРН 1027601118511).

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Милюшинская средняя общеобразовательная школа Козлова И.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системой пожарной сигнализации не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, а именно: сломаны два дымовых пожарных	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.7, ст.83, Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.61.	14.05.2018	

	извещателя в помещении спортивного зала (помещение №52 первого этажа здания школы согласно технического паспорта инвентарный №14.0.45085 по состоянию на 09.09.2014 года предоставленного в добровольном порядке).			
2.	В складском помещении допущена установка штепсельных розеток (помещение №23 первого этажа здания школы согласно технического паспорта инвентарный №14.0.45085 по состоянию на 09.09.2014 года представленного в добровольном порядке).	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.348.	14.05.2018	
3.	В складском помещении допущена установка штепсельных розеток (помещение №24 первого этажа здания школы согласно технического паспорта инвентарный №14.0.45085 по состоянию на 09.09.2014 года представленного в добровольном порядке).	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.348.	14.05.2018	
4.	В складском помещении допущена установка штепсельных розеток (помещение №25 первого этажа здания школы согласно технического паспорта инвентарный №14.0.45085 по состоянию на 09.09.2014 года представленного в добровольном порядке).	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.348.	14.05.2018	
5.	В складском помещении допущена установка штепсельных розеток (помещение №26 первого этажа здания школы согласно технического паспорта инвентарный №14.0.45085 по состоянию на 09.09.2014 года представленного в добровольном порядке).	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.348.	14.05.2018	
6.	В складском помещении допущена установка штепсельных розеток (помещение №27 первого этажа здания школы согласно технического паспорта инвентарный №14.0.45085 по состоянию на 09.09.2014 года представленного в добровольном порядке).	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.348.	14.05.2018	
7.	В складском помещении допущена установка	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994	14.05.2018	

	штепсельных розеток (помещение №28 первого этажа здания школы согласно технического паспорта инвентарный №14.0.45085 по состоянию на 09.09.2014 года представленного в добровольном порядке).	года, ст.2; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.348.		
8.	Не проведена оштукатурка и окраска конструкций наружных пожарных лестниц в целом на здании по классу не ниже пятого в соответствии с ГОСТ 9.032.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч. 3. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. п. 5.5	14.05.2018	
9.	Допускается прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в каналах из горючих материалов, при использовании которых не выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч. 3. НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.9.	14.05.2018	
10.	Руководителем организации не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода (Акт испытания пожарных шкафов на водоотдачу от 06 июля 2016 года ЯООООВДПО с приложениями).	Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 года, ст.2; Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.55.	14.05.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и
Посехонского района Ярославской области по
пожарному надзору С.А.Чистяков

«07» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального управления образования Рыбинского района Ярославской области Курьева И.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

